




БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА
No. БНБ-105149 / 18-11-2015
София, пл. „Княз Александър I“ No 1



Вх. № 1201971986/30.09.2015г.
Изх. № 1201971986/10.11.2015г.

ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
пл. „Княз Александър I“ №1
гр. София

СТ А Н О В И Щ Е

за условията за присъединяване към електрическата мрежа

Обект: „Преоборудване на трафопост ТП „БНБ-Стар“ Дисп. №11-014“ находящ се на пл. „Княз Александър I“ №1, район „Средец“, гр. София

Становището се издава на основание чл.4, ал.1, т.6 от Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Заявени мощности:

- Предоставена мощност - 800kW;
- Напрежение на присъединяване - 10kV;
- Брой на бъдещите клиенти - един;
- Категория на сигурност на захранване - I-ва категория;

За осигуряване на присъединяването на обекта следва да се изпълнят следните изисквания:

Място на присъединяване: Съществуващ трафопост „БНБ-Стар“, ДН №11-014, електропроводни линии средно напрежение (СРН), наричани за краткост „Съоръжения за присъединяване“.

За присъединяването е необходим:

Преоборудване на съществуващата изходна на трафопост „БНБ-Стар“ 10 kV, плочно разпределително устройство (КРУ) 10 kV.

За преоборудване на трафопоста на страна СРН ще се извършат следното:

- Да се предвидят три броя кабелни килии, кабелна килия вход/изход преди килия мерене, килия „мерене“ и две килии охрана трансформатор. За електрозахранването ще се използват съществуващите кабели от ТП „Хотел Рила“ ДН №11-013, ТП „Хотел Шератон“ ДН №11-002 и ТП „БНБ-нов“ ДН №11-232. Да се възстанови съществуващия АВР на страна СРН 10 kV.
- Групата мерене да съдържа:

- токoви измервателни трансформатори от одобрен тип, сухи, двувътрешни за 10 kV, с превадно отношение 50 / 5 / 5 A - 3 броя, с класен точност 0.5 или по-добър, монтирани в килия „Мерене“ 10 kV. Едно от им. ядро ще се използва само и единствено за присъединяване на търговския електромер;

- напрежениови измервателни трансформатори от одобрен тип, сухи, двувътрешни за 10 kV, с превадно отношение 10000 / $\sqrt{3}$ V : 100 / $\sqrt{3}$ V : 100 / $\sqrt{3}$ V - 3 броя, с клас на точност 0.5 или по-добър, монтирани в килия „Мерене“ 10 kV. Едно от им. ядро ще се използва само и единствено за присъединяване на търговския електромер;

Съставен е проект за извършване на работите, които са необходими за осигуряване на присъединяването на обекта.

Съставен е проект за извършване на работите, които са необходими за осигуряване на присъединяването на обекта.

ЧЕЗ Разпределение България АД

гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БениМарк Бизнес център I етл.: 070010010
e-mail: zaklienta@cez.bg | www.cez-rp.bg | ЕИК: 130277958. ИН по ДДС: BG 130277958
Регистрирано в търговския регистър при Софийски градски съд.
ф.г. № 6358/2000 г., седалище: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159

CEZ GROUP

1. На основание чл. 10 ал.2 от НППКЕЕПРЕМ съоръженията и сервитутите им по т. 5.2. се изместват от възложителя на новото строителство за негова сметка съгласно чл.73 от ЗУТ и сключен с Дружеството договор за възлагане на изместването. При подаване на заявлението за сключване на договор за възлагане на изместването, възложителят на новото строителство представя работни проекти за изместването.

2. За ел. съоръженията, които не попадат в строителното петно да се спазят изискванията на чл.14 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти, а именно: не се допуска всякакъв вид застрояване, засаждане на трайни дървесни насаждения, сондажни работи, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти, палене на огън, стрелба с ловно и бойно оръжие.

3. Ако в срок до една година не е започната процедура по сключването на договор за присъединяване настоящето Становище да се счита за невалидно. Необходимо е да се подаде ново искане за проучване за присъединяване на обекта.

Изграждане на съоръженията за присъединяване :

Клиентът трябва да изгради за своя сметка електрическите съоръжения НН, които се намират в неговия имот след границата на собственост на електрическите съоръжения, които остават негова собственост, съгласно член 117, ал. 7 от *Закона за енергетиката*.


Ако в срок до една година не е започната процедура по преоборудването на трафопоста, настоящето Становище да се счита за невалидно. Необходимо е да се подаде ново искане за проучване за присъединяване на обекта.

Условията за присъединяване на Обекта са приети на проведено заседание на Технически съвет на Дружеството, **Протокол №35 от 30.10.2015г.**

Членове на УС



/ Стефан Апостолов /



/ Томаш Петков /

