



Българска народна банка

БНБ- 46727/ 22-05-2020

До

Заинтересованите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и абонаментна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В Българската народна банка постъпи писмено искане за разяснение, свързано с провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предоставям писмени разяснения както следва:

**Въпроси:**

1. В Приложение № 1 (техническата спецификация на Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/), за модел № 1 има изискване за форм фактор – макс 3U rack. Не става ясно дали посочената височина е само за UPS устройство или е обща за UPS устройство и батериен модул. Допуска ли се да бъде предложено устройство, състоящо се от основен модул UPS с височина 2U и батериен модул с височина 2U, като конфигурацията напълно отговаря на всички други изисквания относно мощност, автономност при 100 % натоварване и описанието.

2. В Приложение № 1 (техническата спецификация на Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/), за модел № 2 има изискване за форм фактор – макс 4U rack. Не става ясно дали посочената височина е само за UPS устройство или е обща за

*UPS устройство и батериен модул. Допуска ли се да бъде предложено устройство, състоящо се от основен модул UPS с височина 2U и батериен модул с височина 2U, като конфигурацията напълно отговаря на всички други изисквания относно мощност, автономност при 100 % натоварване и описанието.*

*3. В Приложение № 1 (техническата спецификация на Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/), за модел № 3 има изискване за форм фактор – макс 6U rack. Не става ясно дали посочената височина е само за UPS устройство или е обща за UPS устройство и батериен модул. Допуска ли се да бъде предложено устройство, състоящо се от основен модул UPS с височина 2U и батерийни модули с обща височина 4U, като конфигурацията напълно отговаря на всички други изисквания относно мощност, автономност при 100 % натоварване и описанието.*

*4. В Приложение № 1 (техническата спецификация на Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/), за модел № 4 има изискване за форм фактор – макс 6U rack. Не става ясно дали посочената височина е само за UPS устройство или е обща за UPS устройство и батериен модул. Допуска ли се да бъде предложено устройство, състоящо се от основен модул UPS с височина 2U и батерийни модули с обща височина 4U, като конфигурацията напълно отговаря на всички други изисквания относно мощност, автономност при 100 % натоварване и описанието.*

**Отговор на въпрос № 1:**

В Приложение № 1 – Техническа спецификация, т. I. Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/, в колона 6 „Форм фактор“ изрично са посочени максимално допустимите размери за всеки модел непрекъсваемо захранващо устройство. Форм факторът на модел № 1 не следва да превишава 3U Rack.

**Отговор на въпрос № 2:**

В Приложение № 1 – Техническа спецификация, т. I. Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/, в колона 6 „Форм фактор“ изрично са посочени максимално допустимите размери за всеки модел непрекъсваемо захранващо устройство. Форм факторът на модел № 2 не следва да превишава 4U Rack.

**Отговор на въпрос № 3:**

В Приложение № 1 – Техническа спецификация, т. I. Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/, в колона 6 „Форм фактор“ изрично са посочени максимално допустимите размери за всеки модел непрекъсваемо захранващо устройство. Форм факторът на модел № 3 не следва да превишава 6U Rack.

**Отговор на въпрос № 4:**

В Приложение № 1 – Техническа спецификация, т. I. Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/, в колона 6 „Форм фактор“ изрично са посочени максимално допустимите размери за всеки модел непрекъсваемо захранващо устройство. Форм факторът на модел № 4 не следва да превишава 6U Rack.

**С УВАЖЕНИЕ**



**СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР**



Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

