



*Българска народна банка
№ БНБ - 133358 / 25. 11. 2014*

ДО

Участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградите на БНБ"

Уважаеми госпожи и господа,

В БНБ постъпиха писмени въпроси, свързани с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградите на БНБ"

В съответствие с документацията за участие в процедурата отговаряме на въпросите, както следва:

Въпрос 1: Позиция 1.2 Сплит система - канален тип, може ли охладителната мощност да бъде max. 15kW и номиналната да бъде под 15 kW?

Отговор на въпрос 1: Да, в забележката към Приложение №1 „Техническа спецификация“, което е част от документацията за участие е посочено, че „*Мощностният диапазон на работа на предложената техника, изразен в минимални и максимални стойности, следва да покрива посочената номинална стойност в техническата спецификация.*“

Въпрос 2: Позиция 1.3 Сплит система - канален тип 25 kW на охлаждане и 25 kW на отопление, може ли да бъде по-нисък клас поради липса на клас „A“ в този сегмент?

Отговор на въпрос 2: С Решение № БНБ-...../25.11.2014г. на Главния секретар на БНБ за промяна на Решение № БНБ-129443/11.11.2014г. са изменени т. 3 в раздел II на Приложение № 1 „Техническа спецификация“ и т. 3 в раздел II на образца на „Техническо предложение“, които са неразделна част от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка. Решението и променените документи са публикувани в Профила на купувача в страницата на БНБ на 25.11.2014г.

Въпрос 3: Позиция 1.13 вътрешните тела на VRF системата, могат ли да бъдат в режим на охлаждане 14 kW.

Отговор на въпрос 3: Да, в забележката към Приложение №1 „Техническа спецификация“, което е част от документацията за участие е посочено, че „*Мощностният диапазон на работа на предложената техника, изразен в минимални и максимални стойности, следва да покрива посочената номинална стойност в техническата спецификация.*“

С уважение:

ПЕТКО КРЪСТЕВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

