



Българска народна банка

ДО

Заинтересованите лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сгради на БНБ”

Уважаеми госпожи и господи,

В БНБ постъпи следният писмен въпрос, свързан с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сгради на БНБ”.

В съответствие с документацията за участие в процедурата отговаряме на въпроса, както следва:

Въпрос: Моля за разяснения в раздел II т.3 от техническото предложение се изиска коефициент на трансформация /COP/. От две години всички инверторни климатици се изчисляват в SCOP и SEER при отчитане на тяхната ефективност. Няма как да представим актуален каталог с коефициент/COP/ поради неговото отпадане от техническите параметри.

Отговор на въпрос: Съгласно Указанията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, които са неразделна част от документацията за участие в процедурата е посочено, че в плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”, всеки участник следва да представи следните документи:

1. Техническо предложение, което съдържа техническите параметри на предлаганата климатична и вентилационна техника, срок на доставка, гаранционни срокове, коефициентите на трансформация на климатичната техника и други технически параметри по всяка позиция, съгласно образца „Техническо предложение“, което е неразделна част от документацията за участие в процедурата.

2. Оригинален каталог на производителя с точните технически параметри и характеристики на предложената климатична и вентилационна техника.

В случай че в представения от Вас каталог на климатична техника не фигурират данни за коефициент /COP/, в Техническото предложение следва да посочите този коефициент /COP/, изчислен на база на номиналната мощност за отопление и консумираната номинална електрическа мощност от каталога на производителя.

С уважение

ПЕТКО КРЪСТЕВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

