



Българска народна банка
БНБ - 106964/25-11-2015

ДО

Заинтересованите лица в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подмяна на съществуваща комплектна разпределителна уредба с автоматично включване на резерва (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост „БНБ-стар“ в сградата на БНБ , пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Българската народна банка (БНБ) постъпиха писмени въпроси, свързани с провеждането на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подмяна на съществуваща комплектна разпределителна уредба с автоматично включване на резерва (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост „БНБ-стар“ в сградата на БНБ , пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София”. В съответствие с документацията за участие в обществената поръчка, отговаряме на въпросите, както следва:

Въпрос №1:

Изискване за сертификат „С“ съгласно ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „БСА“. Когато са необходими услуги, изискващи този сертификат, ние ползваме партньор, който го притежава. Възможно ли е да участваме в процедурата, ползвайки нашия партньор като подизпълнител и представяйки неговия сертификат.

Отговор № 1

Съгласно чл. 51а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя

доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП третите лица могат да бъдат посочените подизпълнители, и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Би следвало да се има предвид, че ползването на ресурс от трети лица и по специално на сертификати би следвало да отговаря на точно определената дейност, която ще извършват подизпълнителите/третите лица.

Въпрос №2:

Изисквано за внедрен стандарт за социална отговорност SA 8000:2007. Фирма „Телекон Ко“ е внедрила следните стандарти: система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 както и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Нямаме сертификат за социална отговорност, но в Декларацията на ръководството, т. IV, в горе цитираните внедрени стандарти, е ясно заявена отговорността към служителите на фирмата, условия на труд, осигуряване на здраве и безопасност по време на работа. Възможно ли е да бъдем допуснати до участие в процедурата?

Отговор № 2

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Въпрос № 3:

В случай, че отговорите на горните въпроси са положителни, бихме желали да направим оглед на място. Кога е възможно да се осъществи това?

Отговор № 3

Оглед на място може да се извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ №1, гр. София, след предварително съгласуване на посещението.

Въпрос № 4

Какви са ви изискванията за резервираност на храненето, по време на подмяната на КРУ?

Отговор № 4

Осигуреността на електроснабдяването в сградата на БНБ е „нулева“ категория. Системата на електрозахранване на БНБ позволява пълното изключване на съществуващото КРУ по време на подмяната.

С УВАЖЕНИЕ



СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР



Информацията е заличена на основание на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.