



*Българска народна банка*

*БНБ- 21345 / 24.02.16г.*

**ДО**

**заинтересованите лица относно възлагане на  
обществена поръчка чрез публична покана с  
предмет „Доставка и гаранционна  
поддръжка на непрекъсваеми захранващи  
устройства за нуждите на БНБ“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В БНБ постъпи следният писмен въпрос, свързан с провеждането на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства за нуждите на БНБ“.

В съответствие с публикуваната покана и приложената към нея документация за участие отговаряме на въпроса както следва:

**Въпрос 1:** „1. В техническата спецификация Приложение 1, за UPS модел 2 е поставено изискване за мощност 6 kW при размер на устройството (форм фактор) макс 3U.

Искам да Ви обърна внимание, че стандартно устройствата с такава мощност са с форм фактор по-голям от 3U, включително с батериите. Този максимален размер е типичен за UPS до 6kVA (което е по-малко от 6 kW).

Моля потвърдете, дали се касае за техническа грешка в спецификация или желаната мощност е именно 6kW.

В случай, че няма техническа грешка бихте ли приели предложение за UPS, който е с форм фактор по-голям от 3U, включително с батериите.“

**Отговор:** Моля да имате предвид, че е допусната техническа грешка при посочването на „форм фактор“ за модел 2 UPS, вместо „ – Макс. 3U Rack“, да се чете „ – Макс. 4U Rack“.

**С УВАЖЕНИЕ**



**СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР**



Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

