



Българска народна банка

БНБ - 80345 / 23 -07-2018

ДО

заинтересованите лица в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Българската народна банка постъпи писмено искане за разяснение, свързано с провеждането на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив“.

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), давам разяснения на поставените въпроси, както следва:

1. Въпрос: „Моля уточнете какво се има предвид с „цвят по мостра“ и „цвят по каталог“ от Количествена сметка №1, част „Архитектура“, позиции – IV.1.2 Обработка помещение 13, 14, 15, 18, 22, 31 и др.

Моля уточнете какви да бъдат цветовете на латекса в светлата или тъмната гама?
Моля уточнете приблизителен цвят за гранитогреса и фаянса.

2. Въпрос: Относно затапването на отворите в стените в Количествена сметка № 3, позиции № 11 и № 12 и Количествена сметка № 4, позиция № 15:

2.1. Моля уточнете, трябва ли да се запълва цялата дължина?

2.2. Моля уточнете има ли изисквания към типа на пълнителя – вид на материала: полимерен или циментов; якостни показатели; якост на адхезия към ПВЦ тръбата; изисквания за клас на горимост и др.?

Отговор на въпрос 1 и въпрос 2.2:

Съгласно проекта на договор - чл. 22, ал. 1, т. 3 е записано, че изпълнителят се задължава да представи на останалите участниците в строителството мостри на материалите необходими за преценка качеството на предстоящите за влагане в обекта материали и/или съоръжения. Изпълнителят няма право да влага материали и/или съоръжения, които не са били одобрени от останалите участници в строителството.

В т. 2 от същия състав на договора е посочено, че изпълнителят се задължава да представя на възложителя допълнителни мостри на материалите, извън представените по т. 3, с оглед провеждане за допълнителни изпитания, проби и/или технически измервания при поискване от страна на възложителя по чл. 23, т. 2 от договора.

С оглед на горното материалите необходими за влагане в обекта ще се уточнят съгласно клаузите от проекта на договор.

Отговор на въпрос 2.1:

В Количествена сметка № 3, позиции № 11 и № 12 и Количествена сметка № 4, позиция № 15 по отношение на отворите е посочено „затапване“, което следва да се разбира, като запълване цялата дължина.

3. Въпрос: „Моля да ни представите детайл на унипаважа. Моля уточнете какви са размерите му и цвета?

Отговор:

В предоставения ви технически инвестиционния проект, неразделна част от техническата спецификация на Възложителя, е приложен детайл на настилка с унипаваж (детайл № 5) с посочена дебелина.

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, разяснението се предоставя чрез публикуване в профила на купувача в преписката на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ


СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР



Информацията е заличена на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.