



Българска народна банка

БНБ 33639/ 22-03-2019

ДО

заинтересованите лица в процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“ по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Българската народна банка постъпиха писмени искания за разяснение, свързани с провеждането на процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“ по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“.

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, давам разяснения на поставените въпроси, както следва:

Въпрос № 1: Във връзка с предстоящото ни участие в горесцитираната обществена поръчка, моля да получим разяснения по следните въпроси:

1. В т. 8 от Техническата спецификация е посочено следното:

„Климатичната техника трябва да отговаря на следните изисквания:

8.3. да ползва променливо захранващо напрежение 220V (380V)/50Hz;

8.5. да има сезонен коефициент на трансформация (SCOP>3.40) и сезонен коефициент за енергийна ефективност (SEER>5.10)“;

Моля да конкретизирате посочените технически изисквания, какво има предвид Възложителя:

1. да се считаме ли захранването от 220V/50Hz е за вътрешните тела и 380/50Hz е за външните тела, или Възложителят има предвид друго?

2. предвид това, посоченият показател „сезонен коефициент за енергийна ефективност (SEER>5.10)“ не се покрива от предлаганите на пазара „външно тяло за VRF система – 31,5 kW отопление и 28 kW охлаждане и външно тяло за VRF система 25 kW отопление и 22,4 kW охлаждане?

Отговор № 1: По отношение на т. 1 на въпрос № 1 моля да имате предвид, че възложителят е дал възможност на участниците в техническото си предложение да посочат за външните и вътрешните тела на климатичната техника, предмет на доставка съгласно Техническата спецификация обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“ ползвано променливо захранващо напрежение 220 V (380 V);

По отношение на т. 2 на въпрос № 1 моля да имате предвид, че в техническите изисквания, необходими за изпълнение на доставката, предмет на обществената поръчка по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, посоченият показател „сезонен коефициент за енергийна ефективност (SEER>5.10)“ покрива минимално изисквания клас за енергийна ефективност „А“ за климатичната техника.

Въпрос № 2: Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка, обособена поз.1 – „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1“:

За да направим правилен/коректен избор на съоръженията, моля да ни изпратите проект/чертежи/схеми на инсталациите, от които да е видно кои външни тела с кои

вътрешни тела ще се комбинират, както и ориентировачните тръбни дължини за всяка от системите.

Отговор № 2: Моля да имате предвид, че всички съоръжения, които следва да се доставят и монтират са изрично посочени в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“.

Възложителят не е предвидил предоставянето на проект/чертежи/схеми на инсталациите. Съгласно раздел II. 2.4.) от Обявлението за обществена поръчка за обособена позиция № 1 „при изготвянето на офертата по обособената позиция всяко заинтересовано лице може да извърши оглед на място след предварително съгласуване с представител на Възложителя. Лица за контакт: инж. Михаил Михайлов – тел. (+ 359 2) 9145 1306, Теменужка Прашанова – тел. (+ 359 2) 9145 1484, като се уточняват мястото, датата и часа на огледа, както и каква допълнителна информация е необходимо да бъде представена от лицето преди и по време на огледа, в съответствие с Вътрешни правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградите на Българската народна банка“.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, разяснението се предоставя чрез профила на купувача в преписката на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ



СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР



Информацията е заличена на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.