

Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за следгаранционно аbonаментно поддържане на асансьорните уредби/съоръжения в обектите на Възложителя

I. Всички мероприятия съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

- A. Пътнически асансьори с полуавтоматични шахтни врати;
- B. Пътнически асансьори с автоматични врати;
- C. Асансьори с хидравлично задвижване;
- D. Товарни електрически платформи;
- E. хидравлични ножични платформи.

За хидравличните асансьорни уредби сградите на БНБ, да се извършват следните видове дейности, със следната периодичност:

№	Видове дейности, предвидени за период от 12 месеца	A	B	C	D	E	
		1	2	3	4	5	6
Машинно помещение							
1	Проверка на повдигателен механизъм- луфт между корона и червяк; масло в картера; канали на триеща шайба и отклонителна ролка; електромагнитна спирачка.	X	X	-	X	-	
2	Проверка на масло в резервоара и действието на ръчната помпа; авариен клапан; изправността на манометъра и шланговете.	-	-	X	-	X	
3	Проверка на таблото за управление – притягане на проводници към клемни съединения; оглед на елементите.	X	X	X	X	X	
4	Проверка на ограничителя на скоростта – укрепване; канал на шайбата; електрокантакт.	X	X	-	X	-	

№	Видове дейности, предвидени за период от 12 месеца	A	B	C	D	E	
		1	2	3	4	5	6
Кабина							
1	Проверка състоянието на бутониерата; бутон „СТОП“; бутон „АЛАРМА“; GSM комуникатор; аварийно осветление.	X	X	X	-	-	
2	Проверка на задвижващото устройство на автоматична кабинна врата – състояние на задвижващи ремъци; ремъчна шайба; носещи ролки и плъзгачи; контакти на вратите.	-	X	-	-	-	
3	Проверка на таблото „РЕВИЗИЯ“ – движение в двете посоки на ниска скорост от покрива на кабината; бутон „СТОП“.	X	X	X	-	-	
4	Проверка на захващащ механизъм – свободно движение на клиновете (ролките); системата от лостове; електрокантакт.	X	X	-	X	-	
5	Проверка на водещи плъзгачи; окачване на носещи	X	-	-	-	-	

Заличаванията в този документ са извършени на основание чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

въжета.					
6 Проверка на отклонителни ролки.	-	X	-	X	
7 Проверка състоянието на носещите въжета и въжето на ограничителя на скоростта.	X	X	-	X	-

№	Видове дейности, предвидени за период от 12 месеца	A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7

Шахта

1 Проверка на буфери под кабината и противотежестта.	X	X	X	X	-
2 Проверка на обтегачно устройство на въжето на ограничителя на скоростта.	X	X	-	X	-
3 Проверка на заключващото устройство на всички шахтни врати.	X	X	X	X	-
4 Проверка позиционирането на крайните аварийни прекъсвачи.	X	X	X	X	X

№	Видове дейности, предвидени за период от 12 месеца	A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7

Функционални проверки

1 Проверка на коректното изпълнение на командите от кабинната и етажните бутониери.	X	X	X	X	X
2 Проверка действието на всички предпазни блокировки по време на движение.	X	X	X	X	X
3 Проверка, че асансьорът не тръгва при: отворена врата; незаключена шахтна/кабинна врата; задействан бутон „СТОП“ или сработил контакт от ел. веригите на предпазните блокировки в кабината, шахтата или машинното помещение.	X	X	X	X	-

Забележка:

1. Дейностите в настоящия списък са ориентировъчни по вид и количества, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши.
2. При установяване на противоречие между настоящия списък и действащ нормативен акт, приоритет има съответният акт.

