

УТВЪРЖДАВАМ:

СНЕЖАНКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

(...  
дата на утвърждаване на протокола

18.03.2016



Информацията е  
заличена на  
основание на чл. 2,  
ал. 1 от Закона за  
защита на личните  
данни.

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И СЪБИРАНЕ**  
**НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Със заповед № БНБ-19723/18.02.2016 г. е назначена Комисия, която да получи, разгледа и оцени оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми хранящи устройства за нуждите на БНБ“,

Комисията е в състав:

**Председател:**

Магдалена Георгиева - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“.

**Членове:**

Рами Муса – експерт, информационно осигуряване в дирекция „Информационни системи“;

Любомир Христов – главен експерт, информационно осигуряване в дирекция „Информационни системи“;

**Резервен член:** Владимир Ненчев – техник, компютърни системи в дирекция „Информационни системи“.

Възложителят публикува в Портала за обществени поръчки и в Профила на купувача Публична покана № БНБ-19613/18.02.2016 г. за събиране на оферти.

В Публичната покана е определен краен срок за подаване на офертите - 15:45 часа на 29.02.2016 г.

В определеният краен срок постъпиха четири оферти:

1. „Инсист Сервиз“ АД, гр. София 1111, ж. к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, ет. 3, тел.: 02/8722333; факс: 02/9712258, ел. поща: [office@insyst-service.com](mailto:office@insyst-service.com), с вх. № БНБ-22427/29.02.2016 г. в 13:46 часа.

2. „Арни-Брадърс“ ООД, гр. София 1220, бул. „Рожен“ № 2В, тел.: 02/ 8581818, факс: 02/ 8987938, e-mail: [office@arni-brothers.com](mailto:office@arni-brothers.com), вх. № БНБ-22467/29.02.2016 г. в 14:47 ч.

3. „Контракс“ АД, гр. София, 1113, ул. „Тинтява“ № 13, тел.: 02/ 960977, факс: 02/ 9609797, e-mail: [sales@kontrax.bg](mailto:sales@kontrax.bg), вх. № БНБ-22478/29.02.2016 г. в 14:56 ч.

4. „Парафлоу комюникейшънс“ ООД, гр. София, 1700, бул. „Никола Габровски“ № 79, тел.: 02/ 9604200, факс: 02/ 9604218, e-mail: [office@paraflow.bg](mailto:office@paraflow.bg), вх. № БНБ-22479/29.02.2016 г. в 15:01 ч.

След срока за подаване на оферти е постъпила офертата на „МИВ Инженеринг“ ООД, същата е регистрирана с вх. № БНБ-22535/29.02.16 в 15:53 ч. и върната на подателя.

На 01.03.2016 г. от 10:00 ч. комисията се събра да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти. Поради отсъствието на редовния член Рами Муса по обективни причини, същият беше заместен от резервния член Владимир Ненчев. На публичното заседание присъства Владимир Ангелов Арнаудов - управител на участника „Арни-Брадърс“ ООД. След получаване на офертите членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, обяви ценовите предложения и другите, съдържащи се в офертите документи. Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участника „Арни-Брадърс“ ООД да подпише техническите и ценовите предложения на другите участници, същият отказа.

На закрито заседание комисията извърши проверка на съответствието на подадените оферти с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея. Поради отпадане на причините за заместване на редовния член Рами Муса, същият продължи работата си в комисията. Комисията констатира следното:

**1. В офертата си „Инсист Сервиз“ АД прави следните предложения:**

В техническото си предложение участникът е оферирал за UPS модел 1 - DSPMP-1106 с мощност 5,4 kW и форум фактор 4U Rack. Участникът е оферирал за UPS модели 2 и 3 една и съща техника UPS модел DSPMP-1110 с мощност 9 kW и форум фактор 6 U Rack.

В Приложение № 1 „Техническа спецификация“ възложителят е изискал за UPS модел 1 мощност 4,5 kW и форум фактор максимум 3U Rack, а по отношение на UPS модели 2 и 3 оферирането на два различни модели непрекъсваеми захранващи устройства с описани различни технически характеристики.

Комисията установи, че офертата на участника „Инсист Сервиз“ АД не съответства на изискванията на възложителя в Приложение № 1 „Техническа спецификация“.

2) Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка, внедряване (хардуерен монтаж, инсталация и конфигуриране), както и обучението, в случай че такова е поискано от възложителя е до 20 (двадесет) работни дни и започва да тече от получаването на заявката по чл. 1, ал. 3 от проекта на договора.

3) Гаранционните срокове са както следва:

- 24 (двадесет и четири) месеца за UPS (включително и батериите) от модел 1 до модел 3 вкл. от техническото предложение;

- 24 (двадесет и четири) месеца за ATS модел 1 от техническото ни предложение.

4) В срок от 1 (един) час, считано от уведомяването от възложителя в писмо, по факс или електронна поща за възникнала повреда и/или технически проблем, се задължаваме да изпращаме сертифициран технически специалист, който да проучва, идентифицира и оценява сложността на възникналата повреда и/или проблем.

Комисията счита, че участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което е изцяло в съответствие с Приложение № 1 „Техническа спецификация“ на Възложителя.

Предложената цена от участника „Контракс“ АД е:

Модел UPS	Име на модела	Единична цена за доставка в лева без ДДС	Единична цена за внедряване, което включва хардуерен монтаж, инсталация и конфигуриране в лева без ДДС	Сбор на цените, посочени в колона 3 и колона 4, в лева без ДДС
Модел 1, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1	UPS APC 5000 VA, SRT5KRMXLIŞ AP9335TH	5 152, 00 лв.	52,00 лв.	5 204,00 лв.
Модел 2, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1	UPS APC 6000 VA, SRT6KRMXLIŞ AP9335TH	6 062, 00 лв.	69, 00 лв.	6 131, 00 лв.
Модел 3, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1	UPS APC 8000 VA, SRT8KRMXLIŞ AP9335TH	8 309, 00 лв.	91, 00 лв.	8 400, 00 лв.
<b>Електронни превключватели /ATS/</b>				
Модел А, съгласно				

С оглед на гореизложеното, комисията **реши: Не допуска „Инсист Сервиз“ АД до по-нататъшно участие.**

## **2. „Арни-Брадърс“ ООД. Констатации на комисията:**

В офертата на участника „Арни-Брадърс“ ООД липсва техническо предложение, като са приложени каталожни материали на производителя Legrand модел Daker DK с разновидности на техническите характеристики. Също така в Предлаганата цена участникът е посочил за UPS-и модели 2 и 3 цена за един и същ модел Daker DK 10000 3U, при изисквани от възложителя в Приложение № 1 „Техническа спецификация“ три различни модели непрекъсваеми захранващи устройства с различни технически характеристики.

Комисията установи, че офертата на участника „Арни-Брадърс“ АД не отговаря на изискванията на възложителя, описани в Публичната покана и приложените към нея документи.

С оглед на гореизложеното, комисията **реши: Не допуска „Арни-Брадърс“ АД до по-нататъшно участие.**

## **3. „Контракс“ АД.**

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея. Комисията констатира следното:

Участникът е представил оферта за участие, която съдържа всички изискуеми от възложителя документи:

1. Пълномощно, с нотариална заверка на подписа на изпълнителния директор на дружеството Йордан Йорданов;
2. Попълнен образец на Представяне с посочен ЕИК, подписан и подпечатан от упълномощения представител на дружеството Златина Аврамова;
3. Техническо предложение;
4. Ценово предложение, съгласно образца, представен от възложителя;
5. Оторизационно писмо от производителя на оферираните непрекъсваеми захранващи устройства за представителство и търговия на територията на Република България.
6. Списък на сертифицирани технически специалисти.

В представянето си „Контракс“ АД прави следните предложения:

- 1) Валидност на офертата и направените предложения и поети ангажименти за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Техническа спецификация Приложение № 1.	АТС АРС, АР 7723	1 094, 00 лв.	42, 00 лв.	1 136, 00 лв.
---	---------------------	---------------	------------	---------------

Общо: 20 871, 00 (двадесет хиляди осемстотин седемдесет и един) лв. без ДДС

С оглед на гореизложеното, комисията **реши: Допуска „Контракс“ АД** до по-нататъшно участие.

**4. В офертата си „Парафлоу комюникейшънс“ ООД прави следните предложения:**

В техническото си предложение за UPS модел 3 е оферирал UPS Eaton 9PX 11000i RT6U като е посочил мощност 8 kW. Участникът е приложил техническа спецификация на производителя с подробни технически характеристики на оферирания модел UPS, в които е посочено, че мощността е 10 kW.

Комисията счита, че в офертата има противоречие в техническото предложение на участника **„Парафлоу комюникейшънс“ ООД** и приложените от него спецификации на производителя.

С оглед на гореизложеното, комисията **реши: Не допуска „Парафлоу комюникейшънс“ ООД** до по-нататъшно участие.

Поради наличието само на една допусната до оценяване оферта, комисията не извърши класиране на офертите по показателя „икономически най-изгодна оферта“.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да бъде определен за изпълнител на поръчката участника **„Контракс“ АД** в процедурата.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП. Същият се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложение: Оферти на участниците.

Дата на протокола: 17.03.2016 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** .....

*/Магдалена Георгиева/*

**ЧЛЕНОВЕ:** .....

*/Раши Муса/*

*/Любомир Христов/*